
1:100
1:500
POZIOM PORÓWNAWCZY 115.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY
www.epi-graf.com.pl, Generator rysunkowy 7.11
wlączenie w proj. wodociąg DN 315
trójnik DN 315/200 obrócony w pionie o kat 45 st.
wod. miejski Ø315, Rz.o.=124.02
wod. miejski Ø315, Rz.o.=123.92
wod. dosyłowy Ø160, Rz.o.=123.77
wod. dosyłowy Ø110, Rz.o.=123.77
wod. dosyłowy Ø160, Rz.o.=123.77
wod. dosyłowy Ø160, Rz.o.=123.77
chodnik bet. L=39.9m
włączenie istn. przewodu DN 160, trójnik żeliwny redukcyjny
zasuwa
kan. Ø110, Rz.d.=124.50
Włączenie instalacji wewnętrznej socjalnej hali
Proj. połączenie z przewodem Ø40, Rz.o.=123.58
droga bet. L=29.8m
kanalizacja wód popłucznych Ø250, Rz.d.=123.79
hydrant nadziemny DN 100
włączenie istn. przewodu DN 160
Proj. połączenie z przewodem Ø110, Rz.o.=123.58
budynek hali
obejma zintegrowana z zasuwą
droga bet. szer.=2.1m
20‰
37.13m
0 ‰
37.05m
10‰
24.50m
40‰
7.31m
-50‰
2.07m
PE 100 SDR 17 DN 200 L=34.19m
PE 100 SDR 17 DN 110 L=71.80m
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
0
1
0

| | | |