

PYTANIA I ODPOWIEDZI (I)

W związku z przesłanym zapytaniem do postępowania przetargowego: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta – modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę II etap – SUW Mazew informujemy co następuje:

Dotyczy: Specyfikacji technicznej

Pytanie nr 1.

W przedmiocie zamówienia pkt 1. występuje zapis: "wymiana pomp głębinowych, wymiana filtrów w trzech istniejących studniach zgodnie z PFU".

Zapis ten nie koresponduje z zapisem w PFU na stronie 19: "czyszczenie złoża i wymiana filtrów oraz pomp głębinowych w studniach S1, S2, S3".

Czy czyszczenie i wymiana złoża dotyczy filtrów w budynku stacji czy też odfiltrowania trzech studni? Jeśli dotyczy studni to z jakiego powodu.


Odpowiedź


Ad 1. Czyszczenie i wymiana złoża dotyczy filtrów w budynku stacji. Do Wykonawcy robót należy ocena zakresu robót.

Daszyna, 03.04.2019r.

Gmina Daszyna
99-107 Daszyna
NIP 775-24-06-035
REGON 611015885

Wykonujący zadania i kompetencje
Wójta Gminy Daszyna


Sebastian Zalorowski


p. / Kierownika Referatu
Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

Zbigniew Cywiński