

PYTANIA I ODPOWIEDZI (VI)

W związku z przesłanym zapytaniem do postępowania przetargowego PPI.272.9.2011 na wykonanie robót budowlanych dotyczących: „Zabezpieczenie energetyczne i ciepłe gminy Daszyna na bazie energii odnawialnej – instalacje kolektorów słonecznych dla odbiorców indywidualnych” informujemy co następuje:

Pytanie nr 1.

Na schematach instalacji solarnej dla 1-4 osób , 5-7 osób oraz 8-12 osób w gospodarstwie naczynie przeponowe kompensujące rozszerzanie termiczne C.W.U. w zasobniku znajduje się między zaworem zwrotnym a istniejącym przyłączem wody zimnej, co uniemożliwia jego prawidłową pracę i jest niezgodne ze sztuką budowlaną . Czy Zamawiający zaleca wpięcie naczynia przeponowego tak, aby pełniło swoją rolę zgodnie ze sztuką budowlaną?

Odpowiedź

Ad 1. Należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową.

Wójt Gminy Daszyna
Zbigniew Wojtera

Gmina Daszyna
99-107 Daszyna
NIP 775-24-06-085
REGON 611015885

WÓJT
mgr Zbigniew Wojtera

