

PYTANIA I ODPOWIEDZI (VII)

W związku z przesłanym zapytaniem do postępowania przetargowego PPI.272.9.2011 na wykonanie robót budowlanych dotyczących: „Zabezpieczenie energetyczne i ciepłe gminy Daszyna na bazie energii odnawialnej – instalacje kolektorów słonecznych dla odbiorców indywidualnych” informujemy co następuje:

Pytanie nr 1.

Czy zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie kolektorów słonecznych o innej powierzchni czynnej niż określona z SIWZ, pod warunkiem zachowania minimalnej wymaganej powierzchni czynnej dla danej instalacji, których sprawność znacznie przewyższa 80,9%, a współczynniki strat ciepła wynoszą odpowiednio: $a_1 = 4,9$ (W/m²K²), $a_2 = 0,0$ (W/m²K²).

Odpowiedź

Ad 1. Należy przyjąć zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.

Pytanie nr 2.


W otrzymanej od Zamawiającego dokumentacji projektowej pompa cyrkulacyjna (poz.26 zestawienia materiałów) występuje w ilości 1 szt (analogicznie na schematach technologicznych – 1 szt.), w otrzymanych od Zamawiającego przedmiarach robót pompa ta ujęta została w ilości 2 szt. Prosimy o sprecyzowanie ilości pomp cyrkulacyjnych w poszczepólnych układach.

Odpowiedź

Ad 2. Należy przyjąć ilość pomp cyrkulacyjnych zgodnie ze schematem.

Wójt Gminy Daszyna
Zbigniew Wojtera

Gmina Daszyna
99-107 Daszyna
NIP 775-24-06-085
REGON 611015885


mgr Zbigniew Wojtera