

PYTANIA I ODPOWIEDZI (II)

W związku z przesłanym zapytaniem do postępowania przetargowego PPI.272.9.2011 na wykonanie robót budowlanych dotyczących: „Zabezpieczenie energetyczne i ciepłe gminy Daszyna na bazie energii odnawialnej – instalacje kolektorów słonecznych dla odbiorców indywidualnych” informujemy co następuje:

Pytanie nr 1.

W projekcie w punkcie 6. Wytyczne do oprogramowania sterownika (regulatora), jest mowa o szafie sterowniczej, której brak w przedmiarach. Szafa ta wyposażona jest w bardzo dużo zbędnych urządzeń, które znacząco przekraczają cenę samego sterownika. Czy zamawiający podtrzymuje konieczność zamontowania szafy wraz z osprzętem wg projektu, czy wystarczy zabezpieczenie w postaci ogranicznika przepięć wkładanego do gniazdka elektrycznego.

Odpowiedź

Ad 1. Należy przyjąć i wycenić zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 2.

Przy sporządzaniu kosztorysów należy się kierować przedmiarami czy kosztorysem ślepym. Czy zamawiający dopuszcza usunięcie niepotrzebnych materiałów z kosztorysu i zmniejszenie liczby roboczogodzin na niektóre pozycje. np.w pozycji 4 kosztorysu „Układy sterowania elektrycznego instalacji solarnej”. Jest aż 45,14r-g na instalację sterownika, jest to stanowczo zbyt dużo. Odnośnie materiałów i sprzętu także w pozycji 4 kosztorysu jest 83 kg dodatkowej konstrukcji pod sam sterownik lub w pozycji nr 1 kosztorysu w dodatkowym sprzęcie istnieje żuraw samochodowy 5-6t. Czy zamawiający dopuszcza modyfikowanie pozycji i zostawienie tylko materiałów potrzebnych do instalacji.

Odpowiedź

Ad 2. Należy wycenić zgodnie z kosztorysem ślepym załączonym do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza jakichkolwiek zmian zarówno w przedmiarach jak i w kosztorysie ślepym.

Zamawiający nie dopuszcza również, żadnych modyfikacji pozycji w załączonych do SIWZ przedmiarach i kosztorysach ślepych, w tym również w zestawieniach robocizny, materiału i sprzętu.

Pytanie nr 3.

Proszę o potwierdzenie, że można zmienić zastosowane w przedmiarach narzuty na własne.

Odpowiedź

Ad 3. W kosztorysach ofertowych można zmienić zastosowane narzuty na własne.

Pytanie nr 4.

Proszę zweryfikować schemat instalacji pod kątem umieszczenia naczynia wzbiorczego na wodę. Czy nie powinien być on z lewej strony zaworu zwrotnego.

Odpowiedź

Ad 4. Należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 5.

Na schemacie jest widoczna grupa pompowa solarna. Wynika z niego iż jest to jednodrogowa grupa. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie grupy dwudrogowej z separatorem powietrza i pominięcie osobnego separatora z wyceny.

Odpowiedź

Ad 5. Należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 6.

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie zbiornika o pojemności 500l i wysokości 1900 mm. Zbiorniki o podanej pojemności we wszystkich napotkanych typach mają wymiar ponad 1800 mm. Czy wymiar 1800 mm odnosi się do zbiornika z płaszczem, czy z płaszczem zdjętym.

Odpowiedź

Ad 6. Należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. Wymiar 1800 mm odnosi się do zbiornika z płaszczem.

Pytanie nr 7.

W jakim celu są zastosowane 2 zawory antyskażeniowe. Instalacja powinna być zabezpieczona za naczyniem wzbiornym. Czy zawór antyskażeniowy przy zaworze termostatycznym można zastąpić zaworem zwrotnym.

Odpowiedź

Ad 7. Należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 8.

Czy w każdym budynku jest instalacja do wpięcia cyrkulacji. Co należy zrobić jeśli budynek nie jest wyposażony w taką instalację.

Odpowiedź

Ad 8. Należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 9.


Na schemacie jest elektryczna pompa do napełniania instalacji w przedmiarze i w projekcie jest pompa ręczna. Czy zamawiający wymaga zastosowania pompy ręcznej w instalacjach.

Odpowiedź

Ad 9. Należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową.

Wójt Gminy Daszyna
Zbigniew Wojtera

Gmina Daszyna
99-107 Daszyna
NIP 775-24-06-085
REGON 611015885



mgr Zbigniew Wojtera