

PYTANIA I ODPOWIEDZI (IV)

W związku z przesłanym zapytaniem do postępowania przetargowego PPI.272.10.2011 na wykonanie robót budowlanych dotyczących: „REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKÓW OSP W MIEJSCOWOŚCIACH: JAROCHÓW, JAROCHÓWEK, LUBNO, KORYTA I GAŚSIORÓW” informujemy co następuje:

Pytanie nr 1.

Ile okien należy wymienić – inne ilości wg zestawienia w projekcie oraz wg kosztorysu nakładczego:

OSP Koryta – okna o wym.146x143 cm – 5 szt, natomiast wg kosztorysu – 3 szt (6,26 m²)

OSP Jarochów - okna o wym.85x112 cm – 1 szt, natomiast wg kosztorysu – 2 szt (1,89 m²)

- okna o wym.146x143 cm – 2 szt, natomiast w kosztorysie nie ma.

Odpowiedź

Ad 1.

Należy wycenić zgodnie z kosztorysem nakładczym.

Pytanie nr 2.

Na rysunkach elewacji budynków OSP Jarochów, Jarochówek, Lubno nie ma daszków nad wejściami – jeżeli trzeba zamontować proszę podać wymiary.

Odpowiedź

Ad 2.

Należy przyjąć daszki łukowe zgodnie z kosztorysem nakładczym i ilością wejść do budynków, zgodnie z dokumentacją projektową. Głębokość daszków od drzwi 0,5m.

Wójt Gminy Daszyna
Zbigniew Wojtera

Gmina Daszyna
99-107 Daszyna
NIP 775-24-06-085
REGON 611015885

WÓJT
mgt Zbigniew Wojtera