

## PYTANIA I ODPOWIEDZI (II)

W związku z przesłanym zapytaniem do postępowania przetargowego PPI.272.10.2011 na wykonanie robót budowlanych dotyczących: „REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKÓW OSP W MIEJSCOWOŚCIACH: JAROCHÓW, JAROCHÓWEK, LUBNO, KORYTA I GAŚSIORÓW” informujemy co następuje:

### Pytanie nr 1.

Dlaczego nie został uwzględniony obmiar rusztowań oraz czas pracy rusztowań.

### Odpowiedź

Ad 1.

Projektowany remont i modernizacja dotyczy budynków do wysokości 4m, w związku z tym, KNR nie przewiduje obmiaru rusztowań oraz czasu pracy rusztowań.

Wójt Gminy Daszyna  
Zbigniew Wojtera

Gmina Daszyna  
99-107 Daszyna  
NIP 775-24-06-085  
REGON 611015885

**WÓJT**  
*Zbigniew Wojtera*  
mgr Zbigniew Wojtera