

PYTANIA I ODPOWIEDZI (V)

W związku z przesłanym zapytaniem do postępowania przetargowego PPI.272.1.2012 na wykonanie robót budowlanych dotyczących: „Budowa sieci ciepłowniczych w Gminie Daszyna” – budowa sieci ciepłowniczej w Daszynie - II etap; budowa sieci ciepłowniczej w Mazewie II – etap” informujemy co następuje:

Pytanie nr 1.

Dotyczy; przejścia po drogą krajową kablem ciepłowniczym sterowanym FLEXWELL. \r\n W związku z nie występowaniem takiego przewodu w technologii rur PEX i Flexalen, czy jest możliwe zastosowanie rury stalowej jako rury ochronnej / przecisk / w której zostanie położona rura PEX, Flexalem lub rura stalowa preizolowana.

Odpowiedź

Ad 1. Zgodnie z decyzją wydaną przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad przejście pod drogą krajową nr 1 należy wykonać metodą przewiertu sterowanego (warunek wydania pozytywnej decyzji). Jest możliwe zastosowanie rury stalowej jako rury osłonowej w której zostanie ułożona rura PEX pod warunkiem ułożenia pod drogą krajową nr 1 rury stalowej (osłonowej) metodą przewiertu sterowanego a nie przecisku. W dokumentacji zastosowano rurę PEX z płaszczem stalowym która nie wymaga stosowania dodatkowej osłony.

Wójt Gminy Daszyna
Zbigniew Wojtera

Gmina Daszyna
99-107 Daszyna
NIP 775-24-06-085
REGON 611015885


Wójt
mgr Zbigniew Wojtera