

PYTANIA I ODPOWIEDZI (X)

W związku z przesłanym zapytaniem do postępowania przetargowego PPI.272.1.2012 na wykonanie robót budowlanych dotyczących: „Budowa sieci ciepłowniczych w Gminie Daszyna” – budowa sieci ciepłowniczej w Daszynie - II etap; budowa sieci ciepłowniczej w Mazewie II – etap” informujemy co następuje:

Pytanie nr 1.

W kosztorysach na sieć ciepłą Daszyna należy wycenić: montaż zestawu pompowego z podmieszaniami, rozdzielacze fi 200 , oraz w kosztorysie na sieć ciepłą Mazew montaż węzła cieplnego. Proszę o podanie danych umożliwiających wycenę powyższego tj. Schemat wraz ze specyfikacją urządzeń zestawu pompowego oraz węzła cieplnego; rysunek rozdzielaczy fi 200 z wykazem armatury. W kosztorysach powyższych brak jest wyceny robót elektrycznych dotyczących kotłowni, czy powyższe roboty nie wchodzą w zakres zadania.

Odpowiedź

Ad 1.

Uzupełniona dokumentacja znajduje się na stronie: www.daszyna.bip.cc

Roboty elektryczne dotyczące kotłowni wchodzą w zakres zadania. Roboty te należy wycenić w ramach pozycji kosztorysu ofertowego dotyczącego odpowiednio: w poz. 58 Mazew; w poz. 70 Daszyna.

Wójt Gminy Daszyna
Zbigniew Wojtera

Gmina Daszyna
99-107 Daszyna
NIP 775-24-06-085
REGON 611015885

WÓJT
mgr Zbigniew Wojtera

