

PYTANIA I ODPOWIEDZI (XII)

W związku z przesłanym zapytaniem do postępowania przetargowego PPI.272.1.2012 na wykonanie robót budowlanych dotyczących: „Budowa sieci ciepłowniczych w Gminie Daszyna” – budowa sieci ciepłowniczej w Daszynie - II etap; budowa sieci ciepłowniczej w Mazewie II – etap” informujemy co następuje:

Pytanie nr 1.

W rozdziale 1 pkt 3.5. SIWZ podają Państwo, iż oferowany system powinien spełniać następujący wymóg: „Izolacja termiczna wykonana z bezfreonowej pianki PUR spienionej cyklopentanem, o wartości $\lambda \leq 0,022$ W/mK przy średniej temperaturze 50°C potwierdzonej badaniami w niezależnym akredytowanym instytucie”.

Wskazujemy, iż określenie maksymalnego współczynnika $\lambda \leq 0,022$ W/mK przy średniej temperaturze 50°C wskazuje tylko i wyłącznie na jednego producenta rur preizolowanych, a mianowicie firmę Brugg Systemy Rurowe Sp.z o.o. i w ten sposób narusza zasady uczciwej konkurencji.

Odpowiedź

Ad 1.

Gmina Daszyna informuje, że dopuszcza stosowanie rur preizolowanych giętych z izolacją termiczną o wartości współczynnika $\lambda \leq 0,024$ W/mK pomimo, że inni producenci posiadają w swojej ofercie rurociągi gięte z izolacją na poziomie $\lambda \leq 0,0216$ (np. Brugg Systemy Rurowe, STAR PIPE, Enerpipe).

Wójt Gminy Daszyna
Zbigniew Wojtera

Gmina Daszyna
99-107 Daszyna
NIP 775-24-06-085
REGON 611015885

WÓJT
mgr Zbigniew Wojtera

