

## PYTANIA I ODPOWIEDZI (VII)

W związku z przesłanym zapytaniem do postępowania przetargowego PPI.272.1.2012 na wykonanie robót budowlanych dotyczących: „Budowa sieci ciepłowniczych w Gminie Daszyna” – budowa sieci ciepłowniczej w Daszynie - II etap; budowa sieci ciepłowniczej w Mazewie II – etap” informujemy co następuje:

### Pytanie nr 1.

Czy ujęte w projektach urządzenia dla telemetrii i monitoringu muszą być już zaprogramowane tzn. czy mają posiadać oprogramowanie w języku polskim wraz z synoptyką węzła.

### Odpowiedź

Ad 1. Dostarczane urządzenia w zakresie telemetrii węzłów muszą posiadać wgrane oprogramowanie w języku polskim wraz z synoptyką węzła.

### Pytanie nr 2.


Czy zamawiający będzie wymagał uruchomienia urządzeń monitoringu w zainstalowanych węzłach.

### Odpowiedź

Ad 2. Tak, Zamawiający będzie wymagał aby na każdym z węzłów podczas uruchomienia było sprawdzone poprawne działanie urządzeń telemetrii węzła.

Wójt Gminy Daszyna  
Zbigniew Wojtera

Gmina Daszyna  
99-107 Daszyna  
NIP 775-24-06-085  
REGON 611015885

WÓJT  
  
mgr Zbigniew Wojtera