

PYTANIA I ODPOWIEDZI (IV)

W związku z przesłanym zapytaniem do postępowania przetargowego PPI.272.2.2011 na wykonanie robót budowlanych dotyczących: „Zabezpieczenie energetyczne i ciepłe gminy Daszyna na bazie energii odnawialnej – wykonanie wolnostojących instalacji oświetleniowych, wykorzystujących źródła fotowoltaiczne na terenie gminy” informujemy co następuje:

Pytanie nr 1.

Proszę o podanie wartości strumienia światła i natężenia światła na powierzchni oświetlanej zgodnie z normą w lm i lx

Odpowiedź

Ad 1.

Wymagana moc źródła światła LED wynosi minimum 27W w wykonaniu IP65, sprawność >90%, strumień świetlny minimum 2600lm Cały system zasilania powinien pracować na napięciu 24V DC. Moc zainstalowanego modułu PV – 1 x 225Wp.

Oprawa oświetleniowa powinna zapewniać oświetlenie na poziomie 16lux na powierzchni minimum 150m². Długość wysięgnika 1,5m.

Wójt Gminy Daszyna
Zbigniew Wojtera

Gmina Daszyna
99-107 Daszyna
NIP 775-24-06-085
REGON 611015885

WÓJT
mgr Zbigniew Wojtera