



KOMPAKTOWY WĘZEL C.O.

Qco= 200,0 kW G5 co= 8,6 t/h sieć 65/45 °C c.o. 60/40 °C
 GI co= 8,6 t/h

SCHEMAT WĘZŁA

Projekt	Budowa węzła c.o.		
Adres	Mazew, 200 kW węzeł c.o.		
Autor	Mariusz Reszka upr. bud. LDD/0777/PWDS/07		
Rys. nr 1			
Skala			
