

## PYTANIA I ODPOWIEDZI (I)

W związku z przesłanym zapytaniem do postępowania przetargowego PPI.272.19.2012 na wykonanie robót budowlanych dotyczących: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie gminy Daszyna – budynek OSP w miejscowości Stara Żelazna” informujemy co następuje:

### Pytanie nr 1.

W SIWZ w pkt. 3 podano, że parametry techniczne i cechy, jakie muszą posiadać zastosowane grzejniki elektryczne, istotne dla Zamawiającego i decydujące zachowaniu równoważności:

- wydajność nie mniejsza niż przyjęta w projekcie budowlanym,
  - parametry zasilania odpowiadające przyjętym w projekcie budowlanym, natomiast w projekcie nie ma wzmianki na temat wymaganych parametrów.
- Proszę określić wymaganą wydajność oraz parametry zasilania.

### Odpowiedź

Ad 1. Wydajność – 2 kW jeden, parametr zasilania 230 Volt.

### Pytanie nr 2.

Zestawienie stolarki zawiera wszystkie okna występujące w budynku, jednak z opisu do P.T. wynika, że część okien już została wymieniona. Które okna, o jakich wymiarach należy wymienić (ma to znaczenie dla obliczenia ceny okien).

### Odpowiedź

Ad 2. Wymiana 5 sztuk okien zgodnie z przedmiarem.

### Pytanie nr 3.

Okna wyposażać w nawietrzaki higroskopijne – uchylane automatycznie, czy ręcznie

### Odpowiedź

Ad 3. Okna wyposażać w nawietrzaki higroskopijne – uchylane automatycznie.

### Pytanie nr 4.

Czy gruz powstały z rozbiórek zagospodaruje Zamawiający we własnym zakresie, nie ma w przedmiarze. Jeżeli wywóz gruzu jest po stronie Wykonawcy, proszę podać w jakiej odległości znajduje się najbliższe wysypisko.

### Odpowiedź

Ad 4. Nie przewiduje się wywozu gruzu.

### Pytanie nr 5.

Przedmiar na wymianę pokrycia dachu – czy demontaż starego pokrycia wraz z utylizacją jest po stronie Zamawiającego – czy należy wykonać w ramach tego przetargu.

### Odpowiedź

Ad 5. Nie przewiduje się demontażu starego pokrycia.

### Pytanie nr 6.

Brakuje obróbek blacharskich podokienników zewnętrznych przy dociepleniu ścian.

### Odpowiedź

Ad 6. Obróbki blacharskie podokienników są ujęte w powierzchni obróbek blacharskich poz.1.12. przedmiaru.

### Pytanie nr 7.


Proszę określić kolorystykę budynku: blachodachówka, obróbki z blachy powlekaniej, farba elewacyjna silikatowa, okna, drzwi, wrota.

### Odpowiedź

Ad 7. Kolory pastelowe – w kolorystyce RAL. Konkretny kolor do ustalenia po przetargu.

**Gmina Daszyna**  
99-107 Daszyna  
NIP 775-24-06-085  
REGON 611015885

Wójt Gminy Daszyna  
Zbigniew Wojtera

  
mgr Zbigniew Wojtera