

PYTANIA I ODPOWIEDZI (II)

W związku z przesłanym zapytaniem do postępowania przetargowego PPI.272.4.2013 na wykonanie robót budowlanych dotyczących: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Daszyna – budynki OSP Jarochów, Gańsiorów, Nowa Żelazna, Stary Sławoszew, Krężelewice, Rzędków, Mazew oraz obiekt szkoły w Drzykozach. informujemy co następuje:

Pytanie nr 1.

Czy dopuszcza się zastosowanie kotła c.o. na biopaliwo stałe z zasobnikiem paliwa i automatycznym podajnikiem bez zgazowania drewna?

Odpowiedź

Ad.1. Dopuszcza się zastosowanie kotła c.o. na biopaliwo stałe z zasobnikiem paliwa i automatycznym podajnikiem bez zgazowania drewna.

Pytanie nr 2.

Czy dopuszcza się zastosowanie wszelkich kolektorów słonecznych płaskich i powierzchni kolektora powyżej 2m² i sprawności optycznej wynoszącej 79,4% potwierdzonej certyfikatem Solar Keymer?


Odpowiedź

Ad.2. Dopuszcza się zastosowanie wszystkich kolektorów słonecznych płaskich o powierzchni kolektora zgodnej z projektem budowlanym.

Wynikające zmiany dopuszcza się z zastosowaniem z powyższych rozwiązań – należy ująć w dokumentacji po wykonawczej.

Gmina Daszyna
99-107 Daszyna
NIP 775-24-06-085
REGON 611015885

Wójt Gminy Daszyna
Zbigniew Wojtera

WÓJT

mgr Zbigniew Wojtera