

PYTANIA I ODPOWIEDZI (II)

W związku z przesłanym zapytaniem do postępowania przetargowego PPI.272.5.2013 na wykonanie robót budowlanych dotyczących: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Daszyna poprzez budowę systemu kanalizacji zagrodowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz system zaopatrzenia w wodę – przydomowe oczyszczalnie ścieków – II etap” informujemy co następuje:

Pytanie nr 1.

Na jakiej podstawie Zamawiający żąda posiadania atestu higienicznego dla oczyszczalni ścieków?

Odpowiedź

Ad 1. Zgodnie z ustawą Prawa Zamówień Publicznych Zamawiający może żądać dokumentów, które uzna za niezbędne do prawidłowej oceny oferty i spełnienia przez oferenta warunków udziału w postępowaniu.

Pytanie nr 2.

Na jakiej podstawie Zamawiający dopuszcza dołączenie do oferty raportu z badań na wytrzymałość przez akredytowane laboratorium? Jest to niezgodne z obowiązującymi przepisami. Oczyszczalnia ścieków w świetle obowiązujących przepisów musi być poddana badaniom wg normy PN-EN 12566-3+A1:2009 tylko przez laboratorium notyfikowane, gdzie między innymi występuje badanie na wytrzymałość konstrukcji, i takie badania powinny być respektowane i żądane przez Zamawiającego.


Odpowiedź

Ad 2. Zamawiający zmodyfikował treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia żądając od oferentów raportu z badań na wytrzymałość przez notyfikowane laboratorium.

Wójt Gminy Daszyna

Zbigniew Wojtera

Gmina Daszyna
99-107 Daszyna
NIP 775-24-06-085
REGON 611015885


mgr Zbigniew Wojtera