

## PYTANIA I ODPOWIEDZI (VI)

W związku z przesłanym zapytaniem do postępowania przetargowego dla zadania pn. „Przygotowanie terenu inwestycyjnego na terenie Gminy Daszyna dla potrzeb potencjalnych inwestorów” – budowa sieci i przyłączy wod – kan” informujemy co następuje:

### Pytanie nr 1.

Czy do spełnienia warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia może być zaliczona robota budowlana obejmująca wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków o wartości powyżej 1.000.000 zł brutto oraz budowa sieci wodociągowej?

Odpowiedź

Ad 1.

Nie.

### Pytanie nr 2.

Jaka jest faktyczna długość przewiertu pod sieć wodociągową i sieć kanalizacyjną?

Odpowiedź

Ad 2.

Długość przewiertu pod sieć wodociągową wynosi 40m i sieć kanalizacyjną 40m.

Daszyna, 21.01.2016r.

Wójt Gminy Daszyna  
Zbigniew Wojtera

Gmina Daszyna  
99-107 Daszyna  
NIP 775-24-06-035  
REGON 611015885

WÓJT  
Zbigniew Wojtera

