

## PYTANIA I ODPOWIEDZI (II)

W związku z przesłanym zapytaniem do postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych dotyczących: „Sala sportowa w Daszynie - wykonanie wysokosprawnej wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła i automatyczną regulacją” informujemy co następuje:

### Pytanie nr 1.

W przedmiotowym zadaniu nie ma możliwości sterowania natężeniem światła w przypadku lamp wyładowczych metalo-halogenowych.

Jedynym rozwiązaniem jest wymiana na inny rodzaj opraw bądź podział na sektory istniejących opraw oświetleniowych.

Odpowiedź

Ad 1.

Zamawiający nie dopuszcza wymiany opraw na inny rodzaj. Zamawiający widzi możliwość modernizacji istniejącej instalacji oświetlenia w hali umożliwiającej montaż regulacji natężenia oświetlenia np. podział na sektory.

Daszyna, 26.04.2016r.

**Gmina Daszyna**  
99-107 Daszyna  
NIP 775-24-06-085  
REGON 611015885

Wójt Gminy Daszyna  
Zbigniew Wojtera

**WÓJT**  
*Zbigniew Wojtera*  
mgr Zbigniew Wojtera