

## PYTANIA I ODPOWIEDZI (I)

W związku z przesłanym zapytaniem do postępowania przetargowego PPI.271.10.2016 na wykonanie robót budowlanych dotyczących: „Elektrociepłownia opalana słomą Daszyna” informujemy co następuje:

### Pytanie nr 1.

W SIWZ str. 4 Zamawiający pisze:

„Moc elektryczna zainstalowanych urządzeń do produkcji energii elektrycznej - 669 kW. Wyprodukowana przy pomocy turbiny parowej moc elektryczna, waha się w zależności od rodzaju eksploatacji między 420 kW w przypadku 100-procentowego zapotrzebowania na chłód i 669 kW w przypadku 40-procentowego zapotrzebowania na chłód”.

Zaś w projekcie umowy str. 2 Zamawiający pisze: „W części technologicznej elektrociepłowni opalanej słomą (biomasą) o mocy 5 MW<sub>th</sub>, przy użyciu dwustopniowej, parowej turbiny przeciwniecieniowej 670 kW<sub>el</sub> z upustem pary przy parametrze 5 bar po uruchomieniu pierwszego stopnia turbiny w celu wytwarzania chłodu w chłodni absorpcyjnej, przeciwniecinienie turbiny w zakresie 0,6 - 0,9 bar”.

Prosimy o:

- wyjaśnienie która wielkość turbiny jest prawidłowa z SIWZ czy projektu umowy,
- skorygowanie zapisów SIWZ lub projektu umowy w tym zakresie
- wskazanie możliwej odchyłki mocowej dla turbiny (zakres mocy +/- kW. Wskazanie jednej, dokładnej wielkości turbiny może wskazywać jednoznacznie na konkretnego producenta i ograniczyć konkurencję.

### Pytanie nr 2.

O ile Zamawiający nie wskaże zakresowe (+/- kW) mocy dla turbiny wnosimy o wskazanie **przynajmniej dwóch** producentów (z nazwy i typu turbiny), którzy posiadają turbinę o mocy 669 kW (SIWZ) lub 670 kW (projekt umowy), tak by wykazać, że Zamawiający nie ograniczył w tym zakresie konkurencji.

### Odpowiedź

Ad 1 – 2.

- Prawidłowa moc turbiny parowej w przypadku 100-procentowego zapotrzebowania na chłód wynosi 669 kW.
- Korekta nastąpi w projekcie umowy.
- Moc elektryczna turbiny parowej jest wielkością obliczeniową. Wybór producenta jest rzeczą Wykonawcy.

### Pytanie nr 3.

W załączniku do PFU zawierającym schemat EC („Schemat EC biomasa Daszyna”) Zamawiający zawarł turbinę o mocy 420 kW. Wnosimy o wskazanie jaka wartość jest prawidłowa:

- z SIWZ,
- z projektu umowy
- ze schematu - załącznika do PFU

### Odpowiedź

Ad 3.

Załączony schemat EC wskazuje przypadek 100-procentowej produkcji chłodu.

Dla 40-procentowej produkcji chłodu zamieszczamy w następującym załączniku nr 5 a odpowiedni schemat.

Siwz zawiera opis obydwu przypadków produkcji chłodu.

### Pytanie nr 4.

Dotyczy kotła parowego:

- w załączniku do PFU zawierającym schemat EC („Schemat EC biomasa Daszyna”) Zamawiający opisał kocioł parowy jako 5,95 MW 6,67 t/h, 28 bar, 370°C
- w projekcie umowy str. 2 - moc 5 MW; 34 bary, 390°C
- w SIWZ str. 15 - „Kocioł ma być kotłem parowym. Kocioł wytwarza parę przegrzaną o ciśnieniu 2,8 MPa i temperaturze 370/380°C”.

Wnosimy o:

- jednoznaczne wskazanie mocy kotła i jego ciśnienia, z podaniem „widełek” mocowych dopuszczonych przez SIWZ,
- dokonanie zmian w dokumentach stanowiących materiał przetargowy, w celu ujednoczenia tych wartości.

### Odpowiedź

Ad 4.

Prawidłowa moc kotła wynosi: 5,00 MW.  
Parametry pary świeżej wynoszą: 29 bar 380°C.

Pytanie nr 5.

Wnosimy o wyjaśnienie dlaczego „Schemat EC biomasa Daszyna”, stanowiący załącznik do PFU nie zawiera chłodu, i nie odpowiada zatem zakresowi postępowania przetargowego.

Odpowiedź

Ad 5.

W załączonych schematach EC biomasa Daszyna dla

- 100-procentowej produkcji chłodu i
- 40-procentowej produkcji chłodu

Jest każdorazowo moc chłodu wpisana i wynosi 1,5 MW względnie **0,6 MW**.

Pytanie nr 6.

Wnosimy o poprawienie „Schematu EC biomasa Daszyna” tak by odpowiadał zakresowo postępowaniu.

Odpowiedź

Ad 6.

Schemat EC biomasa Daszyna znajduje się w zestawie pytań i odpowiedzi X na stronie [www.daszyna.bip.cc](http://www.daszyna.bip.cc).

Pytanie nr 7.

W SIWZ str. 5 Zamawiający pisze:

„Z uwagi na dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych, dokumentacja techniczna powinna zawierać wszystkie niezbędne dane techniczne wynikające z wymagań instytucji współfinansujących”.

Wnosimy o zamieszczenie do materiałów przetargowych wymagań instytucji współfinansujących.

Odpowiedź

Ad 7.

Zamawiający planuje uzyskać dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 lub Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Materiały dotyczące powyższych instytucji dostępne są na oficjalnych stronach w/w instytucji.

Pytanie nr 8.

Na stronie 7 SIWZ Zamawiający wskazał, że Wykonawca w ramach prac ma:

„wykonać przyłączenie sieci zewnętrznych elektroenergetycznych – umożliwiające wykorzystywanie i wyprowadzenie wytworzonego prądu do sieci publicznej”.

Wnosimy o zamieszczenie warunków z właściwego zakładu energetycznego wskazujących technicznie możliwe miejsce wpięcia ww. sieci.

Pytanie nr 9.

O ile Zamawiający nie zamieści ww. warunków do postępowania bo ich nie posiada trudno jest Wykonawcy określić, w które z miejsc w sieci operatora możliwe jest wyprowadzenie ww. energii elektrycznej wytworzonej w EC, a co za tym idzie zaprojektować ten układ, a w szczególności i przede wszystkim wycenić zakres prac w tym zakresie na etapie postępowania.

Brak warunków od operatora i właściciela sieci elektroenergetycznych na etapie sporządzenia oferty oznacza, że wpięcie może nastąpić tuż za ogrodzeniem EC, jak i koniecznością dojścia do GPZ **wiele km od EC**. Brak warunków *oznaczać* może również skrajną sytuację, gdy wpięcie w sieć w ogóle nie będzie możliwe.

Jednocześnie nadmieniamy, że wystąpienie wybranego Wykonawcy w imieniu Zamawiającego o wydanie ww. warunków to ustawowo oczekiwanie na ich wydanie przez **150 dni (4 miesiące, z możliwością przedłużenia tego terminu o kolejne 150 dni)**. Dopiero po uzyskaniu tych warunków możliwe jest przystąpienie do jakichkolwiek prac projektowych, nie mówiąc już o samej wycenie tego zakresu prac. Wnosimy zatem jak na wstępie o:

- a) zamieszczenie warunków pięcia w sieć elektroenergetyczną z właściwego zakładu energetycznego,
- b) lub wskazanie miejsca wpięcia do sieci energetycznej, tak by oferenci wiedzieli jaki zakres prac objęty jest tym postępowaniem,

Odpowiedź

Ad 8 - 9.

Zamawiający wystąpił o wydanie warunków. Z ustaleń wstępnych z Zakładu Energetycznego wynika, że podłączenie do Krajowej Sieci Energetycznej nastąpi w granicy działki nr 27 od

strony północno-wschodniej. Jeśli w trakcie postępowania, przed złożeniem ofert Zamawiający otrzyma warunki techniczne to niezwłocznie je udostępni.

#### Pytanie nr 10.

Na stronie 8 SIWZ Zamawiający pisze:  
„dostawa i montaż materiałów i urządzeń technologicznych, w tym min: układ technologiczny \*  
elektrociepłowni (min dostawa łożyska koła (...))”  
Wnosimy o wyjaśnienie o jakie łożysko chodzi.

#### Odpowiedź

Ad 10.

Korekta tekstu: „**dostawa łożysko koła**” należy usunąć w zamian na „**dostawa paleniska kotła**”

#### Pytanie nr 11.

Na stronie 8 SIWZ Zamawiający piszą o konieczności wykonania:  
„przyłączy zewnętrznych (...) i linii kablowej do wyprowadzenia mocy elektrycznej”  
Wnosimy o zamieszczenie do materiałów przetargowych:

- a) warunków przyłączenia do sieci zewnętrznych od właścicieli tych sieci,
  - b) wskazanie na mapce zakresu prac do wykonania w ramach postępowania osobno dla każdej z sieci.
- Brak ww. warunków uniemożliwia wycenę tego zakresu prac, bowiem oferentom nie są znane lokalne uwarunkowania w tym zakresie, możliwości odbiorcze sieci miejskich itd.

#### Odpowiedź

Ad 11.

Określenie zapotrzebowania wody i ścieków leży w gestii oferenta.

#### Pytanie nr 12.

Na str. 8 SIWZ Zamawiający wskazuje na konieczność wykonania robót towarzyszących jak:  
„usunięcie tymczasowych obiektów np. kontenerów oraz tymczasowej infrastruktury np. zasilania energetycznego”  
Ponieważ Oferent nie jest w stanie podczas wizji lokalnej stwierdzić jaka infrastruktura tymczasowa jest do usunięcia prosimy o jednoznaczne (a nie przy użyciu „np.”) wskazanie co w ramach postępowania należy usunąć, szczególnie w zakresie infrastruktury podziemnej.

#### Odpowiedź

Ad 12.

Chodzi o obiekty, które Wykonawca ustawi podczas budowy.

#### Pytanie nr 13.

W SIWZ na str. 8 Zamawiający pisze iż Wykonawca ująć ma w swojej wycenie: „**wypłatę odszkodowań** z tytułu czasowego zajęcia nieruchomości, w wysokości uzgodnionej przez Wykonawcę z właścicielami nieruchomości lub ustalonej przez właściwe organy administracji publicznej (wraz kosztami ustalenia wysokości odszkodowania)”  
Skoro Zamawiający jest właścicielem lub posiada zgody właścicieli działek na których prowadzone będą prace (PFU str. 7), wnosimy o wyjaśnienie jakie odszkodowania z tytułu czasowego zajęcia nieruchomości i w jakiej wysokości Wykonawca ma ująć w swojej wycenie.

#### Odpowiedź

Ad 13.

Należy przyjąć ewentualne szkody wyrządzone przez Wykonawcę na działkach na których realizowany jest projekt i działkach sąsiednich w wysokości odpowiadającym wyrządzonym szkodom.

#### Pytanie nr 14.

Wnosimy o wskazanie - zgodnie z zapisem SIWZ str. 7 :  
„uzgodnieniami z właściwymi organami terminu/ów ewentualnej wycinki oraz uprzętnięcia drzew i krzewów z zarządzanych przez gminę nieruchomości, dokonaniem wycinki drzew i usunięciem karpin po dokonanych wycinkach; zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sąsiedztwie Placu Budowy”

- a) jaka liczba drzew,
  - b) jakiej średnicy
- przewidziana jest do usunięcia w ramach wskazanego zakresu postępowania.

#### Odpowiedź

Ad 14.

W miejscu realizacji projektu nie istnieją drzewa, ewentualnie występują krzewy (samosiejki). Zgodnie z SIWZ należy dokonać wizji w miejscu realizacji projektu.

Pytanie nr 15.

Na stronie 8 SIWZ Zamawiający wskazuje na konieczność:  
„zapewnienia nadzoru archeologicznego w trakcie przygotowania terenu i w czasie prowadzenia robót wraz z dokonaniem wszelkich działań wynikających z nadzoru”.

Wnosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zapis ten zamieszcza z czystej ostrożności, czy też znane mu są przesłanki, aby na terenie objętym postępowaniem występowały lub jest prawdopodobne, że wystąpią jakieś elementy o charakterze historycznym / archeologicznym.

Odpowiedź

Ad 15.

W miejscu realizacji projektu istnieje stanowisko archeologiczne i strefa stanowiska archeologicznego.

Pytanie nr 16.

Wnosimy o wyjaśnienie zapisu SIWZ str. 17 o treści:  
„ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości”

Zapis ten jest sprzeczny z zapisem projektu umowy w par. 8 ust. 3, o ograniczeniu kar umownych do wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto.

Wnosimy zatem o wykreślenie tego zapisu w całości z SIWZ i materiałów przetargowych.

Odpowiedź

Ad 16.

Zamawiający w zakresie przedmiotowego pytania odsyła do § 8 ust. 4 projektu umowy w brzmieniu:

„Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych – o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych”

Pytanie nr 17.

Na stronie 18 SIWZ Zamawiający wymaga od Wykonawcy:  
„ograniczenia transportu drogowego do pojazdów nie przekraczających 1- ton nacisku na jedną oś”.  
Wnosimy o wyjaśnienie czy w przypadku masy urządzeń wchodzących w zakres postępowania (PFU) takie ograniczenie może zostać spełnione?  
Jeśli nie - wnosimy o wykreślenie tego zapisu z SIWZ i innych materiałów przetargowych lub wskazanie sposobu transportu elementów o większym nacisku.

Odpowiedź

Ad 17.

Tak

Pytanie nr 18.

Zamawiający dopuszcza fakturuwanie częściowe. W SIWZ str. 22 wskazuje:  
„dla części zamówienia objętego niniejszym postępowaniem, finansowanej ze środków Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Republiki Federalnej Niemiec (47,01% wartości oferty netto) należy przyjąć podatek od towarów i usług VAT w wysokości 0%, dla pozostałej części zamówienia objętego niniejszym postępowaniem należy przyjąć podatek VAT w wysokości 23%”. Wnosimy o wyjaśnienie na jakiej podstawie prawnej faktury częściowe do kwoty 47,01% wystawiane będą w tym postępowaniu z VAT w wysokości 0% (prosimy o zamieszczenie oświadczenia, zaświadczenia, kopii dokumentu będącego podstawą).

Odpowiedź

Ad 18.

Na podstawie § 5 ust.1 i 4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych.

#### Pytanie nr 19.

Wnosimy o wyjaśnienie, czy niezależnie od wartości umowy (w wyniku przetargu) podatkowi VAT 0% podlegać będzie 47,01% wartości umowy?

#### Odpowiedź

Ad 19.

Tak.

#### Pytanie nr 20.

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający prowadzi postępowanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Wnosimy zatem o wykreślenie zapisów SIWZ str. 22 o konieczności dołączenia do oferty kosztorysów ofertowych.

Bez dokumentacji projektowej nie jest możliwe sporządzenie kosztorysów ofertowych, które sporządzane są po wykonaniu prac projektowych.

Ponieważ rozliczenie ma charakter ryczałtowy przedstawianie kosztorysów nie ma uzasadnienia ani w prawie zamówień publicznych ani w innych aktach.

Dla przykładu powołujemy się na orzeczenie KIO:

„W wyroku z 20 listopada 1998 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt: II CRN 913/97) podkreślił, że wynagrodzenie ryczałtowe oznacza wynagrodzenie za całość dzieła w jednej sumie pieniężnej lub wartości globalnej. Rozliczenia pomiędzy stronami w przypadku ryczałtowego charakteru wynagrodzenia w żaden sposób nie opierają się na cenach jednostkowych oraz faktycznie wykonanych świadczeniach. Charakter wynagrodzenia ryczałtowego przesądza o tym, iż wykonawca musi uwzględnić w nim wszystkie koszty wykonania robót określonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Jeżeli strony umówią się na wynagrodzenie ryczałtowe, to uzgodniona kwota będzie należała się wykonawcy za cały przedmiot zamówienia, zarówno znany, jak i nieznan w momencie zawierania umowy”.

W opisanej sytuacji zamawiający nie powinien rozliczać wynagrodzenia w oparciu o obmiar prac i przedstawione w Twojej ofercie ceny jednostkowe wynikające z kosztorysu ofertowego. Powyższy sposób rozliczenia jest bowiem właściwy dla wynagrodzenia kosztorysowego. W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego takiego rodzaju działania są nieuprawnione.

Także zamawiający nie może żądać obniżenia ryczałtu, nawet gdy okaże się, iż rozmiar oraz koszty prac są mniejsze od przewidywanych”

Wnosimy zatem jak na wstępie o wykreślenie wymogu zamieszczenia kosztorysu do oferty z SIWZ i innych materiałów przetargowych.

#### Odpowiedź

Ad 20.

Zamawiający potwierdza, że wymaga złożenia przez oferentów kosztorysów zgodnie z ust. 8 pkt. 3 SIWZ (str. 43).

Dokumenty te mają znaczenie w zakresie rozliczenia wynagrodzenia w okolicznościach, o których mowa w § 12 ust. 3.3 umowy (str. 19 SIWZ).

#### Pytanie nr 21.

Na stronie 22 SIWZ Zamawiający pisze:

„Na wszystkie roboty wykonane w ramach kontraktu t. j. na wykonane roboty i wbudowane materiały oraz sprzęt Wykonawca udziela minimum 5-letniej gwarancji od dnia dokonania odbioru ostatecznego przez Zamawiającego”.

Wnosimy o potwierdzenie, że odbiór ostateczny nie odbędzie się później niż 30 dni od daty wyznaczonej na zakończenie zadania, tj. 30.11.2019 r. + 14 dni (odbiór końcowy par. 6 ust. 6 projektu umowy), chyba, że strony ustalą inaczej.

Pytanie ma na celu doprecyzowanie, że ewentualne inne przeszkody, wynikające ze strony Zamawiającego nie spowodują odsunięcia w czasie zakończenia prac czy odbioru końcowego (np. brak odbioru chłodu przez budowany zakład, brak możliwości odbioru ciepła przez system miejski itd.).

#### Odpowiedź

Ad 21.

Ostateczny odbiór zgodnie z zapisami siwz i projektem umowy.

#### Pytanie nr 22.

Wnosimy o wykreślenie zapisu SIWZ str. 23 w treści:

„Gwarancja obowiązuje przez cały okres wykonywania umowy i wygasa z chwilą odbioru robót (wykonanych w pełnym zakresie) przez upoważnionego przedstawiciela KfW i przyjęcia końcowego protokołu odbioru robót przez KfW”.

Zgodnie z prawem budowlanym odbiór robót należy do obowiązków inspektora nadzoru (art. 25 ust. 3 pkt. 4) i do obowiązków Inwestora, a tym, w świetle niniejszego postępowania jest Gmina Daszyna (art. 18 ust. 1 pkt.), a nie przedstawiciel KfW.

#### Odpowiedź

Ad 22.

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu zawartego na str. 23 SIWZ poprzez jego wykreślenie, co należy traktować jako wiążącą modyfikację treści SIWZ, nie powodującą konieczności przedłużenia terminu składania ofert.

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż na jego stronie internetowej – wraz z dniem ukazania się ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (przesłanego do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej) w zakresie dodatkowego zabezpieczenia wykonania umowy – zostaną wprowadzone zmiany dotyczące tej kwestii zarówno w treści SIWZ jak i w treści projektu umowy.

#### Pytanie nr 23.

W SIWZ str. 23 Zamawiający pisze:

„Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia”.

Zaś w projekcie umowy par. 5 ust. 5 taka *zaliczka* jest przewidywana.

Wnosimy o ujednoczenie dokumentów przetargowych.

#### Odpowiedź

Ad 23.

Obowiązuje zapis § 5 ust. 5 projektem umowy. Zapis w siwz jest zapisem omyłkowym.

#### Pytanie nr 24.

Na stronie nr 26 SIWZ Zamawiający pisze:

„Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych polskich [PLN]”

Zaś w projekcie umowy par. 5 ust. 8 mowa jest o płatnościach EUR.

Wnosimy o ujednoczenie zapisów w materiałach przetargowych.

#### Odpowiedź

Ad 24.

W zakresie przedmiotowego pytania Zamawiający odsyła do postanowienia § 5 ust. 8 zd. 2 i 3 projektu umowy.

#### Pytanie nr 25.

Na str. 27 SIWZ Zamawiający pisze:

„W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie:

- posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 20 000 000,- zł. (słownie: dwadzieścia milionów pln)
- roczny obrót w wysokości nie mniejszej niż 20 000 000,00 zł w każdym z ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — za ten okres.
- opłaconego ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 20 000 000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów pln)”.

Zaś w projekcie umowy wartości te (par. 4 ust. 1 pkt. 18) przyjmują odpowiednio wartość 15 mln zł.

Wnosimy o ujednoczenie dokumentów przetargowych w tym zakresie.

#### Odpowiedź

Ad 25.

W projekcie umowy należy przyjąć zgodnie z siwz.

#### Pytanie nr 26.

W SIWZ Zamawiający pisze o terminach:

„Dokumentacja projektowa z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami - rozpoczęcie – z dniem zawarcia umowy; zakończenie - do dnia 30 kwietnia 2017r.”.

Składanie ofert przyjęte jest (stan na dzień dzisiejszy) - 6-12-2016.

Ważność oferty 60 dni - czyli 5.02.2017 r.

Przy założeniu, że procedura (wraz z ewentualnymi odwołaniami) przeciągnie się do wskazanego 5-02-2017, przy podpisaniu umowy w terminie 10 dni (ustawowo), zakładając przygotowanie koncepcji w terminie 1 miesiąca, jej uzgodnienie w terminie 7 dni przez Zamawiającego (bez ewentualnych uwag i poprawek). Zauważyć należy, że Zamawiający wskazuje iż:

SIWZ str. 15 „Odbiór dokumentacji projektowej, sporządzony nie wcześniej niż po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę obiektu”.

Tu ustawowe terminy na uzyskanie pozwolenia do 30 dni (z możliwością przedłużenia). Zatem na wykonanie prac projektowych pozostaje 0 dni.

Nie opisujemy tu przygotowania wcześniejszego dokumentacji do uzyskania odpowiednich opinii (p.poż., sanitarne, p.poż). Należy także wskazać, że Zamawiający nie umieścił w dokumentach przetargowych warunków przyłączenia do sieci energetycznej, których termin uzyskania wynosi 150 dni (z możliwością przedłużenia do 300 dni) od daty prawidłowego złożenia wniosku.

Wnosimy zatem o usunięcie zapisów dotyczących terminu wykonania prac projektowych, a pozostawienie jedynie terminu końcowego wykonania zadania (odbior końcowy).

Żądanie wykonania prac projektowych w terminie 30-04-2017 r. jest żądaniem niemożliwym do spełnienia i nie może być warunkiem stawianym Wykonawcy. Nadmieniamy, że termin ten obwarowany jest karą.

Pytanie nr 27.

O ile Zamawiający nie usunie terminu na wykonanie prac projektowych z materiałów przetargowych wnosimy o przedstawienie harmonogramu prac przyjętego przez Zamawiającego w tym zakresie, z uwzględnieniem umownych (proponując umowę u SIWZ) terminów odbioru po stronie Zamawiającego oraz terminów ustawowych na uzyskanie stosownych dokumentów i uzgodnienie dokumentacji.

Wymagane terminy realizacji prac powinny być możliwe i realne do spełnienia.


Odpowiedź

Ad 26 – 27.

Zgodnie ze zmianami „Dokumentacja projektowa z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami - zakończenie – w ciągu 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Daszyna, 29.11.2016r.

Gmina Daszyna  
99-107 Daszyna  
NIP 775-24-06-085  
REGON 611015885

  
mgr Zbigniew Wojtera