

PYTANIA I ODPOWIEDZI (II)

W związku z przesłanym zapytaniem do postępowania przetargowego PPI.271.14.2016 na wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”: dokumentacji projektowej i robót budowlanych drogowych lokalnych dróg gminnych w obrębach Łubno, Mazew, Kolonia Mazew i Zieleniew w Gminie Daszyna” informujemy co następuje:

Pytanie nr 1.

Prosimy o potwierdzenie średnic przepustów wskazanych w programach funkcjonalno-użytkowych dla w/w dróg. Określone w Programach funkcjonalno-użytkowych średnice przepustów są niezgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie z późn.zm.

Odpowiedź

Ad 1.

Przyjęte w Programie Funkcjonalno-Użytkowym średnice przepustów nawiązują do istniejącego stanu, w którym dominują rury przepustowe o średnicy $D=300\text{mm}$. Zastosowanie przepustów o średnicy $\text{min.}D=600\text{mm}$ nie jest w większości przypadków możliwe z uwagi na konieczność dopasowania się do rzędnych dna rowów i nawierzchni zjazdów. Ostateczna weryfikacja światła rur przepustowych i typowych przepustów powinna nastąpić w fazie wykonywania dokumentacji technicznej budowlanej.

Daszyna, 05.01.2017r.

Wójt Gminy Daszyna
Zbigniew Wojtera

Gmina Daszyna
09-107 Daszyna
NIP 775-24-01-585
REGON 611016885

WÓJT
Zbigniew Wojtera

